UWAGI:

INSTALACJA HYDRANTOWA:

1. Instalację hydrantowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych.
2. Wszystkie przewody instalacji hydrantowej należy wyposażyć w izolację termiczną z PE (szarej o grubości 9 mm.
3. Rozprowadzenie, piony i podejścia do zaworów hydrantowych należy prowadzić po wierzchu ścian (lepszeizolacja przeciwpożarowa) w miejscach niewidocznych.
4. Rozprowadzenie instalacji hydrantowej należy zamontować na ścianie zapewniając minimalne odległości od innych instalacji.
5. Przejścia przez przegrody nie będące odsklepieniem p-poż można realizować za pomocą standardowych tulei ochronnych stalowych.

UWAGI:

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI:

1. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur PE-Xc/AL/PE-X łączonych za pomocą kształtek zaciskowych (zaprasowywanych).
2. Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji należy wyposażyć w izolację termiczną z PE z powłoką PE do montażu podtynkowego o grubości 6 mm (woda zimna) i 9 mm (woda ciepła).
3. Piony w ich dolnych odcinkach należy wyposażyć w trójniki z króćcem do podłączenia kotłowych łych zaprawą.
4. Przejścia przez przegrody oddzielenia p-poż należy realizować za pomocą tulei systemowych o odpowiedzi ogniowej odpowiadającej parametrom danej przegrody
5. Przejścia przez przegrody nie będące oddzielenim p-poż można realizować za pomocą standardowych tulei ochronnych stalowych.

UWAGI:

INSTALACJA KANALIZACJI STANITARNEJ:

1. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV (szarej) łączonych kielichowo z uszczelką gumową (W przypadku instalacji podposadzkowej należy zastosować rury PCV do montażu zewnętrznego (ponarolkowane).
2. Piony w ich dolnych odcinkach należy wyposażyć w rewizję.
3. Podejścia pod wpusty podłogowe należy prowadzić w powiązaniu zapewniając minimalny spadek w kierunku ujścia.
4. Podejścia pod umywalki, zlewozmywaki, komory gospodarcze i miski ustępowe należy prowadzić w bruzdach ścian w rurach osłonowych.
5. Włączenie do pionów należy realizować za pomocą trójników o kącie rozwarcia 45 st., w szczególnych przypadkach można zastosować kąt 67 st.,
6. Kąt prosty należy realizować pod za pomocą dwóch kolan 45 st.
7. Przejścia przez przegrody nie będące odsklepieniem p-poż można realizować za pomocą standardowych tulei ochronnych stalowych.
8. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić min. 1,0 m ponad dach i zakończyć wywietrzką dachową.

LEGENDA

- *Um = umywalka - zawór kątowy 1/2" - 3/8" do umywalek*
- *Kz = kurek czerpalny - zawór czerpalny DN15 z złączką do węża*
- *Pis = pisuar - zawór spłukujący do pisuarów*
- *Mi = miska ustępowa - zawór kątowy 1/2" - 1/2" do miski ustępowej*
- *Nat = natrysk - bateria ścienna do natrysku*
- *Zl = zlewozmywak - zawór kątowy 1/2" - 3/8" do zlewozmywaków*
- *Zm = zmywarka - zawór kątowy 1/2" - 3/8" do zmywarek*
- *Pr = pralka - zawór kątowy 1/2" ze złączką do pralki*
- *Kg = komora gospodarcza - zawór kątowy 1/2" - 3/8"*
- *proj. instalacja w.z. - PE-Xc/AL/PE-X*
- *proj. instalacja cyrkulacji w.c. - PE-Xc/AL/PE-X*
- *proj. instalacja c.w.u. - PE-Xc/AL/PE-X*
- *proj. instalacja hydrantowa - stal ocynkowana*
- *proj. kanalizacja deszczowa - PCV*
- *proj. kanalizacja sanitarna - PCV*
- *- hydrant DN25 z wylewem płaskim*
- *- rura osłonowa stalowa*

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU GARAŻOWEGO ZBIOROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I WRAZ Z MELIORACJĄ GRAWITACYJNĄ ODPŁYWÓW, BUDOWĄ ZBIORNIKA ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA PONYŻEJ 2,2M, WIELGO POSTOJOWYCH, MAŁOŻYTA PŁASZCZYZN, TRYBUNY TERENOWEJ, W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM N-513/4 W BIAŁOBRZEGACH, GMINA NIEPOŁOMICE, TEREN ZAMKNIĘTY

Numer działki:
BUDYNEK BIUROWY , BUDYNEK GARAŻOWY
KATEGORIA OBIEKTU XIX, XVIII

Numer działki ewidencyjnej:
DZ.EW. NR: 170/171, OBRĘB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIAŁOBRZEGI, GMINA NIEPOŁOMICE

Inwestor:
STOŁECZNODZIAŁ INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Wykonawca projektu:
MIPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
UL. PIVENIOWSKA 39, 02-670 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314168

Branża: SANITARNA | Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant kondygnacje: mgr inż. Gordon Cyrle 7424/WAR/2004/05
Projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej: Mł. Tomasz Sowczyk UPRAWNIENIA BRAK
Sprawdzający w specjalności instalacyjnej sanitarnej: mgr inż. Magdalena Wielka UPRAWNIENIA BRAK

Tytuł rysunku:
BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
RZUT KONDYGNACJI 2
INSTALACJE WOD, - KAN. + PPOŻ

Data: 10-CZERWIEC-2026 | Skala: 1:50 | Arkusz: S2 | Nr arch.