



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz  
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54  
[www.gminazgierz.pl](http://www.gminazgierz.pl) e-mail: [ug@gminazgierz.pl](mailto:ug@gminazgierz.pl)

Zgierz, dnia 28 lipca 2023 r.

WR.271.14.2023

**wykonawcy, którzy złożyli  
zapytania**

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie zadania „Budowa zbiornika wyrównawczego na potrzeby stacji wodociągowej w miejscowości Janów”**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### ***Pytanie***

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dysponuje dokumentacją elektryczną obejmującą schemat oprogramowania istniejącego sterownika, oraz czy zapewni dostęp do sterownika – kod dostępu.

#### ***Odpowiedź***

Zamawiający dysponuje dokumentacją elektryczną obejmującą schemat oprogramowania istniejącego sterownika oraz czy zapewni dostęp do sterownika – kod dostępu.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Stowicka