

Dęblin, dnia 20.09.2024 r.



WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ

Dotyczy postępowania: „Usunięcie awarii instalacji gazowej zbiornika na gaz płynny przy budynku nr 78 w kompleksie Stawy”, nr ref: 284/2024

Zamawiający 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie informuje, że w dniu **19 września 2024** roku wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania o następującej treści:

Pytanie :

Dzień dobry,

Czy można prosić o informację jaki jest gatunek materiału, z którego jest wykonany gazociąg oraz jaka jest grubość ścianki dla zastosowanych rur.

Czy do wykonania nowego gazociągu potrzebne są kolanka na załamaniach?

Czy do wykonania robót należy przewidzieć rusztowania.

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający informuje, że:

- przyłączy do zbiornika wykonane jest z rury stalowej o grubości ścianki 3mm;
- do jego naprawy potrzebne są kolanka celem wpięcia się w rurę zasilającą;
- wykonanie prac naprawczych nie wymaga rusztowań.

DOWÓDCA

wz. ppłk Piotr POTYRA