



Piła, dnia 01.12.2023 r.

L.dz. 4789/GWDA/ZP/12/23/AO

### DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

#### ODPOWIEŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: **budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 kWp**. Znak postępowania: **GWDA/ZP/12/23/AO**.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**PYTANIE NR 1:** Od 1 października instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 kWp nie wymagają PnB a jedynie WP oraz uzgodnienia z OSD. Czy sumaryczna moc zainstalowana elektrowni na tym przyłączy przekroczy 150 kWp ?

**ODPOWIEŹ:** Sumaryczna moc 150 kWp nie zostanie przekroczona. Zamawiający ma wiedzę, że moce instalacji do 150 kWp nie wymagają pozwolenia na budowę, jednakże w tym przypadku może zachodzić potrzeba wykonania fundamentów betonowych o dużych rozmiarach pod tracker dwuosiowy. Fundamenty oraz wysokość trackera mogą podlegać zgłoszeniu budowy co zweryfikuje Pilski Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Pilem po złożeniu odpowiedniego zgłoszenia przez Wykonawcę.

**PYTANIE NR 2:** Czy zamawiający posiada MPZP lub uzyskał WZ dla tej inwestycji?

**ODPOWIEŹ:** Działka nr 88/16 nie posiada MPZP oraz zamawiający nie posiada WZ dla tej inwestycji.

**PYTANIE NR 3:** Czy Zamawiający posiada Warunki przyłączenia małej instalacji fotowoltaicznej z ENEA?

**ODPOWIEŹ:** Zamawiający uzyskał informację z ENEA (został pouczony), że wniosek o warunki przyłączenia może złożyć w momencie wypełnienia we wniosku wz-mi rubryki mówiącej o szczegółach technicznych budowanej instalacji. Wniosek zostanie złożony po otrzymaniu i zatwierdzeniu projektu instalacji.

Natomiast uzgodnienia zawartości głównej rozdzielniczy wraz z systemem telemetrycznym leżą po stronie Wykonawcy.

**PYTANIE NR 4:** Czy zamawiający dopuści wystawianie faktur częściowych za realizację kolejnych części zamówienia, tj. projektowo-dokumentacyjną, tracker 1, tracker 2, odbiór końcowy (rozliczenie pozostałej kwoty)?

**ODPOWIEŹ:** Zamawiający nie przewiduje wystawiania faktur częściowych.

.....  
(kierownik zamawiającego)