

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 001146/24

Nr dokumentu: 80/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 25.06.2024r

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice*

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią do postępowania jw.

Proszę o informację czy w węzłach Aleja Majowa 8 oraz Majowa 14 należy zastosować zasobniki o różnych pojemnościach? (300 L oraz 200 L)?

Sugerujemy zastosowanie zasobników o równych pojemnościach.

Odpowiedź:

Pozostajemy przy dwóch zasobnikach 300 l i 200 l. Wynika to z układu, skromnych gabarytów pomieszczenia wymiennikowni przy jednoczesnym zapewnienie min. zapasu podgrzanej wody.

Sprawę prowadzi: Klaudia Buchta tel. 32 3350208

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński

