



26 LIP 2021<sup>IV</sup>

IV

Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pomieszczeń wartowni, remont węzłów sanitarnych w części koszarowej, remont pomieszczeń biura przepustek, dostosowanie do wprowadzenia nieetatowej warty wojskowej budynku nr 1 w Rzeszowie, ul. Lwowska 5”.

Zamawiający – 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, iż w dniu 23 lipca 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Remont pomieszczeń wartowni, remont węzłów sanitarnych w części koszarowej, remont pomieszczeń biura przepustek, dostosowanie do wprowadzenia nieetatowej warty wojskowej budynku nr 1 w Rzeszowie, ul. Lwowska 5” wpłynęły zapytania do specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający bez ujawniania źródła zapytań udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonych zapytań.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o przedstawienie specyfikacji elektrozaczepu, który ma być zamontowany w istniejących zewnętrznych stalowych drzwiach w pomieszczeniu wartowni.

**Odpowiedź:**

Elektrozaczep rewersyjny 350 kg

- mechanizm symetryczny do zamontowania pionowo lub poziomo na prawych lub lewych stronach DIN
- działanie na prąd stały w zakresie od 12V do 24V
- 300 000 cykli otwierania
- odporny na włamanie do 350 daN

**Pytanie nr 2:**

Proszę o przedstawienie specyfikacji samozamykacza, który ma być zamontowany w istniejących zewnętrznych stalowych drzwiach w pomieszczeniu wartowni oraz w istniejących zewnętrznych drzwiach aluminiowych w pomieszczeniu biura przepustek.

**Odpowiedź:**

Samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem standardowym

- regulowana płynnie siła zamykania siła 1-6 (wg normy PN EN 1154) lub siła 7
- szerokość skrzydła do 1400 mm
- kąt otwarcia max. 180o
- prędkość zamykania regulowana z przodu, stabilizowana termicznie
- docisk (dobicie) regulowane poprzez ramię
- tłumienie otwierania z przodu ( funkcja antywiatrowa) w zakresie siły 1-6
- optyczny wskaźnik siły zamykania
- do drzwi stalowych, AL., p.poż i dymoszczelnych
- spełnienie wymogów DIN

**Pytanie nr 3:**

Proszę o potwierdzenie, że istniejące zewnętrzne drzwi stalowe w pomieszczeniu wartowni są przystosowane do zamontowania samozamykacza i elektrozaczepu.

**Odpowiedź:**

Drzwi stalowe w pomieszczeniu wartowni należy przystosować do zamontowania zaofertowanego wyposażenia.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Do zamieszczenia:

- <https://platformazakupowa.pl/pn/34wog/proceedings>.

Wyk. Paulina SZMUC

KOMENDANT

wz. ppłk Andrzej ZIARA