



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 12.05.2021 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie rocznych przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych wraz z ewentualnymi naprawami - nr sprawy 48/TP/ZP/U/2021

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I ZAPYTANIA

Proszę jeszcze o informację:

Skoro agregaty mają być obciążone obciążnicą rozumiem, że można je odłączyć od zasilania szpitala na czas trwania testów pod obciążnicą?

Proszę o doprecyzowanie dlatego, że w przypadku szpitala jest to zazwyczaj ciężkie do zrealizowania.

Odpowiedź: Na szpitalu pod odbiory rezerwowane agregatem podpięte są tylko najważniejsze odpływy. Nie ma możliwości pracy równoległej agregatu z siecią, także przy takim testowaniu musielibyśmy odłączyć część zasilania szpitala, stąd jest to dość trudne.

Tak podczas testowania agregat nie będzie mógł przejąć obciążenia, gdyby akurat zdarzył się zanik zasilania.

Z poważaniem

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka