



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, 07.07.2023r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.07.2023r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „**Dostawa wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi**”.

Znak sprawy: KML-30/2023 (ID 789683)

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 07.07.2023r. wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ cyt.:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Części IV

Czy Zamawiający dopuszcza wodomierze kołnierzowe ultradźwiękowe o podanych parametrach metrologicznych z modułem radiowym wbudowanym w wodomierz?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wodomierze kołnierzowe ultradźwiękowe o podanych parametrach metrologicznych z modułem radiowym wbudowanym w wodomierz.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Części V

Czy Zamawiający dopuszcza wodomierz kołnierzowy ultradźwiękowy z wyjściem impulsowym o minimalnym strumieniu objętości wynoszącym $Q_1=0,3125 \text{ m}^3/\text{h}$?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wodomierz kołnierzowy ultradźwiękowy z wyjściem impulsowym o minimalnym strumieniu objętości wynoszącym $Q_1=0,3125 \text{ m}^3/\text{h}$.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Części VI

Czy Zamawiający dopuszcza wodomierze ultradźwiękowe bez nadrukowanego logo Spółki „Wodociągi Kieleckie”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wodomierze ultradźwiękowe bez nadrukowanego logo Spółki „Wodociągi Kieleckie”.

PELNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska