



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zamawiający:

Lądek, dnia 01.02.2023 r.

Gmina Lądek

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:

ZP.271.1.2023

Modyfikacja SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) wprowadza następującą modyfikację:

1. Zmianie ulega treść załącznika nr 8 do SWZ § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie tiret 3 :
„- uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych na etapie opracowywania dokumentacji, akceptacja Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia ich przekazania”.

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

w związku z modyfikacją SWZ zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **08.02.2023 r.** do godz. do godziny **11:30**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **08.02.2023 r. godz. 11:45.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Złożone pytania:

Pytanie 6: W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwa zadania, a oferty złożone przez jednego wykonawcę zostaną wybrane jako najkorzystniejsze i będą przedstawiały najkorzystniejszy bilans kryteriów – czy w takim przypadku Zamawiający podpisze z Wykonawcą jedną umowę na dwa zadania, czy też dwie odrębne umowy, odrębnie na każde z zadań (części)

Odpowiedź: W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwa zadania (części) i oferty jednego wykonawcy zostaną wybrane jako najkorzystniejsze będą przedstawiały najkorzystniejszy bilans kryteriów Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowy odrębne dla każdej części zamówienia.

Pytanie 7: W związku z zapisami projektowanych postanowień umowy- Załącznik nr 8 do SWZ, Wykonawca wnosi o wskazanie przez Zamawiającego, w jakim terminie od przekazania Zamawiającemu rozwiązań projektowych zostaną one zaakceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązania projektowe w terminie 7 dni od dnia ich przekazania. W związku z treścią odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie treści załącznika istotnych postanowień umownych (jak wyżej).

Pytanie 8: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w zakresie każdej części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do pozwolenia do użytkowania w imieniu Zamawiającego lub złożenie zgłoszenia zakończenia robót w jednostce Nadzoru budowlanego.



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w zakresie każdej części zamówienia wymaga uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zgłoszenia o zakończenia robót w jednostce Nadzoru Budowlanego.

Pytanie 9. Prosimy o podanie systemu monitoringu jaki jest w Państwa Gminie i do jakiego mają zostać wpięte przepompownie ścieków?

Odpowiedź: System monitoringu oraz wizualizacji za pomocą systemu SCAD.

System monitoringu oraz wizualizacji na pomocą systemu SCAD, oprogramowanie wizualizacyjne zainstalowane jest na komputerze (serwerze) Zamawiającego. Na obiekcie monitorowanym należy zainstalować modem GSM/GPRS z kartą telemetryczną SIM, dostarczoną przez Wykonawcę, karta musi posiadać stały adres IP.

Pytanie 10: Czy posiadają Państwo rysunki studni rewizyjnej z zasuwą nożową? Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie średnicy oraz wysokości studni, jak również średnice przejść w studniach.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich studni zamontowanych na swoich obiektach. Zamawiający w załączeniu przedkłada mapę z lokalizacją przepompowni oraz zaznaczonymi średnicami rurociągów.

Pytanie 11: Czy posiadają Państwo mapy z zaznaczony, zakresem sieci wodociągowej do przebudowy? Jeśli tak prosimy o udostępnienie map.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza do dokumentów postępowania mapę z zaznaczoną proponowaną trasą wodociągu do przebudowy.

Pytanie nr 12: Czy w zakresie robót przedmiotowego zadania jest wykonanie przyłączy do budynków czy montaż nawierteł z zasuwą?

Przyłącza wodociągowe należy przełączyć do nowej sieci zgodnie z opisem w PFU w punkcie 2.2.3. Przyłącza. W przypadku przebiegania sieci wodociągowej w pasie drogi publicznej lub po drugiej stronie drogi publicznej należy wymienić odcinek przyłącza co najmniej do granicy nieruchomości, do której wymieniane bądź przełączane jest przyłącze.

Pytanie nr 13: Proszę o potwierdzenie, że oferenci powinni w swoich kalkulacjach zawrzeć koszt związany z nieprzerwaną dostawą wody.

Odpowiedź: Maksymalna przerwa w dostawie wody to 12 godzin. O planowanej przerwie wykonawca musi powiadomić zamawiającego co najmniej 2 dni przed planowaną przerwą.

Pytanie nr 14: Proszę o załączenie badań wody surowej z większą liczbą wskaźników. Ważne aby dokument zawierał zawartość jonu amonowego w wodzie.

Odpowiedź: Wyniki badań wody znajdują się w operatach wodnoprawnych, Zamawiający dołącza do dokumentów postępowania operaty wodno-prawne z 2012 i 2018 r. oraz wyniki badań wody surowej z 2015r. Zamawiający nie dysponuje innymi badaniami wody.

Pytanie nr 15: Proszę o potwierdzenie, że sterowanie pracą SUW ma się odbywać automatycznie, tzn. m.in., że filtry mają być wyposażone w przepustnice z napędami pneumatycznymi lub elektrycznymi.



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że filtry mają być płukane automatycznie

Wójt Gminy Łądek

Artur Miętkiewicz