

Częstochowa, dnia 10.06.2020r.

TI.261.21.2020

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w przetargu**

Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na budowę rozdzielni 15kV oraz linii kablowej 15kV w celu zasilania elektroenergetycznego studni S-49 Ujęcia Wody Olsztyn w miejscowości Olsztyn, zlokalizowanej na działce nr 2040/4 (nr sprawy TI.261.21.2020).

W związku z zadaniem pytaniem dotyczącym treści przedmiotowej SIWZ, działając na podstawie art. 26 pkt 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie” udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów elektronicznego wskaźnika na mufach kablowych jakie przewiduje projekt?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa przewiduje elektroniczny wskaźnik do głębokości 1,5 m posiadający jedynie funkcję lokalizacji.

Z upoważnienia Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
Kierownik Działu Inwestycji

Marek Jończyk