



Bydgoszcz, 22.08.2019 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

**Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III, znak sprawy 2019/S 146-360571**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 22.08.2019 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie zamiast muf zgrzewanych elektrycznie, mufy termokurczliwe kielichowe sieciowane radiacyjnie?

W bydgoskim systemie ciepłowniczym pracują bezawaryjnie takie mufy w rozmiarach do DN 710?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Ze względu na istniejące warunki gruntowe Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie muf sieciowanych radiacyjnie.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

  
Marek Estkowski