

SKALA: -

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - BIUROWO-SOCJALNEGO

DZIAŁKA NR 202/2 OBRĘB 0014 MAKOWA
MAKOWA, GMINA FREDROPOL

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Binkowski
Nr ewid. PDK/0074/PWOS/21
spec.: instalacje sanitarne bez
ograniczeń

INST. SANITARNE





Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I piętro
37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

Rozwinięcie instalacji c.o.

S-6



Oznaczenia:

- zasilanie
- powrót

Uwaga:

- Instalację wykonać z rur wielowarstwowych lub typu PEX-A
- Instalację ogrzewania podłogowego wykonać z rur o średnicach 16x2
- Temperatura czynnika grzewczego 39/30°C
- Poszczególne płyty grzewcze oddzielić od siebie dyktami
- Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane (w tym drzwi) oraz w podłożu do rozdzielacza na przewody zastosować peszle ochronne
- Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, zaworami oddzielającymi i odpowietrznikiem

MAJ 2023