



ZZP.2380.84.2024

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pn.: **Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach - modernizacja pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz pokrycia dachowego na budynkach garażowych**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.<sup>1</sup>

**Pytanie nr 16**

Prosimy o informację czy klatka schodowa wchodzi w zakres niniejszego zamówienia - w opisie to pomieszczenie nie zostało opisane a w przedmiarze są przyjęte prace. Brak jednak jest możliwości zweryfikowania przyjętych w przedmiarze ilości prac związanych z klatką schodową - prosimy o informację czy tylko na poziomie remontowanych pomieszczeń klatkę schodową należy przyjąć do malowania? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekrój lub podanie wysokości w celu wyliczenia powierzchni ścian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Klatka schodowa nie wchodzi w zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje zamurowanie otworu drzwiowego oraz wymianę drzwi w ścianie oddzielającej klatkę schodową od wiatrołapu, a także szpachlowanie, malowanie powierzchni tej ściany z obu stron. Wysokość pomieszczenia 2,70 m.

**Pytanie nr 17**

Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac jaki należy przyjąć do wyceny dotyczący posadzek. We wszystkich pomieszczeniach jest zapis, że należy wykonać poniższy zakres robót: "Rozbiórka istniejącej posadzki z płytek gresowych" oraz "Wykonanie nowej posadzki - wykonanie nowej wylewki". Dodatkowo w części pomieszczeń jest "Wykonanie docieplenia posadzki materiałem termoizolacyjnym (styropian podłogowy). Grubość docieplenia do określenia po skuciu istniejącej posadzki" - prosimy o potwierdzenie, że izolację posadzki styropianem wykonać tylko w wybranych pomieszczeniach - jeśli nie prosimy o weryfikację opisu architektonicznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Izolację termiczną posadzek należy wykonać w pomieszczeniach 01 - 14.

**Pytanie nr 18**

W dołączonych przedmiarach nie ma pozycji związanych z wykonaniem izolacji na posadzce – prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 13.1, załączone przedmiary pełnią funkcję pomocniczą. W wycenie należy uwzględnić wykonanie robót wskazanych w projekcie.

**Pytanie nr 19**

W opisie jest zapis "Skucie istniejących tynków ściennych cementowo- wapiennych" oraz potem wykonanie nowych tynków - prosimy o informację jaki % powierzchni tynków należy przyjąć do skucia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć 100 % powierzchni tynków.

**Pytanie nr 20**

Pomieszczenie nr 02 komunikacja – w ramach zamówienia jest rozbiórka kanału technologicznego - prosimy o:

- wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie te prace zostały uwzględnione,
- Podanie wymiarów aktualnego kanału,
- Informację, gdzie w dokumentacji znajdziemy rysunek kanału.

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad. a) - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18;

Ad. b) - aktualny kanał ma wymiary ok. 17,0x0,60x0,80 m;

Ad. c) - kanał jest wysowany szarą linią przerywaną w pomieszczeniu 02 Komunikacja.

**Pytanie nr 21**

Pomieszczenie nr 02 komunikacja – w ramach zamówienia jest wykonanie nowego kanału technologicznego podposadzkowego w celu rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania do poszczególnych pomieszczeń oraz wody i kanalizacji. Ścianki wykonać z cegły pełnej, otynkować z zewnątrz i wewnątrz. Kanał przykryć na całej długości płytą betonową. Wymiary kanału - ok. 17,68x0,60x0,80 m. Prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie te prace zostały uwzględnione.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

**Pytanie nr 22**

W nawiązaniu do odpowiedzi dnia 31.10. a dot. wyposażenia meblowego pomieszczenia PROFOS prosimy o wyjaśnienie wątpliwości. W odpowiedzi bowiem jest mowa o „biurkach, stołach i przystawkach” w licznie mnogiej, tymczasem z rysunku rzutu wynika, że jest tam zaprojektowane jedynie jedno biurko oraz fotel – prosimy o jednoznaczną odpowiedź co (jakie wyposażenie) i w jakich ilościach należy przyjąć co wyceny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z projektem do wyceny należy przyjąć jedno biurko, jeden fotel obrotowy, 1 szafka depozytowa z 16 schowkami dla rzeczy osób zatrzymanych, 1 szafa aktowa, 1 lada o wym. 80x60 cm, 1 ławeczka stałe mocowanej do posadzki, wysokość 45, wymiary siedziska - 100x40 cm, siedzisko z klejonego litego drewna lakierowanego, gr. 40 mm.

**Pytanie nr 23**

Prosimy o podanie minimalnych parametrów dla szafy z drzwiami przesuwanymi dla segregatorów w pomieszczeniu PROFOS – brak danych uniemożliwia dokonanie wyceny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W pomieszczeniu Profosa nie przewiduje się szafy z drzwiami przesuwanymi.

**Pytanie nr 24**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 7 z dnia 31.10.2024 r. prosimy o określenie minimalnych parametrów dla wentylatorów dachowych, które mają być wymienione.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy zamontować, turbo wentylator grawitacyjny o średnicy 250mm ze stali ocynkowanej.

**Pytanie nr 25**

Z rzutu wynika, że w pomieszczeniu magazynu (nr 04) ma być skrzynia na odzież zakaźną – brak w przedmiarze – czy to wchodzi w zakres zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

**Pytanie nr 26**

Przedmiar poz. 407 mówi o dostawie o montażu pojemników na odzież czystą do magazynu, tymczasem z rysunku wynika, że mają to być szafy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie szczegółów dotyczących wyposażenia wnętrza szaf – czy to mają być tylko półki, czy mają być szuflady, czy ma być miejsce na ubrania wiszące itp. itd.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

**Pytanie nr 27**

Z rzutu wynika, że w pomieszczeniu socjalnym (nr 14) są dwie szt. lodówki – czy one wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak – prosimy o podanie minimalnych parametrów umożliwiających dokonanie wyceny,

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dwie lodówki pod blatowe, wysokość 80-82 cm, szerokość 60 cm, bez zamrażalnika, kolor biały, klasa energetyczna nie niższa niż E.

**Pytanie nr 28**

Jaki jest poziom zabezpieczenia w pomieszczeniu nr 18 SUŁTELP?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pomieszczenie ekranowane przed polem elektromagnetycznym, drzwi kl. RC 3 z podwójną kontrolą dostępu wraz z sygnalizacją włamania i napadu

**Pytanie nr 29**

Czy jest możliwość zastosowania siedzisk ze sklejki lakierowanej w ławce, taboretach i w blacie stolika?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyceny należy przyjąć siedzisko z klejonego litego drewna lakierowanego gr. 40mm

**Pytanie nr 30**

Proszę o potwierdzenie czy wykonanie tymczasowej instalacji teletechnicznej i elektrycznej w tymczasowym pomieszczeniu dla dyżurnych jest w zakresie wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie tymczasowej instalacji teletechnicznej i elektrycznej w tymczasowym pomieszczeniu dla dyżurnych.