

Grudziądz, dnia 6 kwietnia 2023 roku

WIR.271.1.2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Delfinka przy ZSO w Grudziądzu

Działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ, informuję:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, iż w konstrukcji należy również zastosować izolację styków konstrukcji podziemia np. połączenie płyta-ściana, przerwy robocze itp. tzw. „biała wanna”. Da to bezpieczeństwo przeciw przesiąkaniu wody w trakcie eksploatacji obiektu, który będzie użytkowany przez kilkadziesiąt lat.

Odpowiedź:

Izolacja części podziemnych ma być CIĄGŁA - na wszystkich płaszczyznach przegrody (czyli poziomych, ukośnych, pionowych i stykach).

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie dodatkowej warstwy chudego betonu pod płytą denną zabezpieczającego po rozłożeniu izolacji przed jej uszkodzeniem przez przedziurawienie dystansami i prętami zbrojeniowymi płyty podczas ich montażu. Mamy wtedy warstwę chudego betonu – izolację - chudy beton zabezpieczający a dopiero płytę fundamentową.

Odpowiedź:

Maty bentonitowe należy układać bezpośrednio pod elementem izolowanym (płytą fundamentową) bez warstwy „ochronnej”.

/-/ Prezydent Grudziądza