

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Nr sprawy: 03/P/2022

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Nazwa zadania: „Zaprojektowanie i zbudowanie Centralnego Systemu Monitoringu Warunków Środowiskowych w wybranych obszarach OR POLATOM”.**

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. W punkcie VI ppkt 1.3 SWZ mówiącym o zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, Zamawiający oczekuje doświadczenia w wykonaniu podobnego systemu w obiekcie farmaceutycznym.

Czy Zamawiający dopuści referencje z projektów wykonanych również w innych branżach?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Ze względu na specyfikę branży, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie wdrażania systemów skomputeryzowanych zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego, dlatego też oczekuje się doświadczenia w wykonaniu podobnego systemu w obiekcie farmaceutycznym. Zamawiający nie dopuści referencji z projektów wykonanych w innych branżach niż produkcja farmaceutyczna.

Zamawiający ponadto informuje, że termin składania ofert nie ulegnie zmianie – oferty należy składać do dnia **19.01.2022r., do godz. 12.00** zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ.

**Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

Ośrodek Radioizotopów POLATOM  
Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
DYREKTOR

.....mgr. inż. *Romasz Dziel*.....

Kierownik Zamawiającego