

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na Dostawę z montażem depozytorów kluczy, system wspomagający ochronę fizyczną budynku nr 1 RZI Gdynia - sygnatura sprawy 12/WIB/R/2021

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

1. „Zamawiający wymaga, by jeden depozytor miał 12 szt. skrytek (dla deponowania puszek o wym.: \varnothing 8 cm i dł. 16 cm – należy uwzględnić zapas na swobodne wyjmowanie). Czy Wykonawca ma przez to rozumieć, że przedmiotem dostawy nie są puszkki?”
2. „Czy puszkki w jakikolwiek sposób mają być identyfikowane przez depozytor (stan jest-nie ma lub identyfikacja obecności konkretnej puszkki)?”
3. „Zamawiający wymaga możliwości zastosowania rolety. Czy dla tych konkretnych urządzeń dopuszczalne będzie zastosowanie drzwi nieprzeziernych, powszechnie stosowanych w depozytorach tego typu, o niezawodnej konstrukcji i realnej ochrony przechowywanej zawartości (w przeciwieństwie do wymagającej konserwacji automatycznej rolety)?”
4. „Ile przejść powinno zostać wyposażonych w bramki sensoryczne do wykrywania breloków? Jakiej szerokości jest każde z tych przejść? Czy Zamawiający wymaga takiej dostawy na etapie zamówienia czy tylko możliwości późniejszego uruchomienia takiego systemu, kompatybilnego z dostarczonymi urządzeniami?”
5. „Zamawiający wymaga, by:
 - 1) Firma musi dysponować zasobami ludzkimi w ilości co najmniej 5 techników posiadających PZT, aktualne przeszkolenie w TECHOM lub PISA z zakresu instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych.
 - 2) Ze względu na konieczność wykonania dokumentacji powykonawczej w klauzuli zastrzeżone firma musi posiadać co najmniej 2 pracowników z uprawnieniami projektowymi systemów zabezpieczeń technicznych. Przedmiot zamówienia nie jest na tyle obszerny, by wymagał aż tyle osób posiadających takie uprawnienia. Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednio
 - 3) co najmniej 5 techników posiadających PZT, w tym co najmniej dwoma posiadającymi aktualne przeszkolenie w TECHOM lub PISA z zakresu instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych.
 - 4) co najmniej 1 pracownikiem z uprawnieniami projektowymi systemów zabezpieczeń technicznych”
6. „Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o panele 8,16,24,28 i 32 kluczowe oraz panele 2,4,6,8 skrytkowe. Czy jeśli Wykonawca posiada

konstrukcje o typoszeregu innym, niż wskazany przez Zamawiającego, to czy Zamawiający dopuści takie rozwiązania (rozbieżność nie większa niż 20%)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Puszki nie są elementem dostawy
2. Puszki nie mają być identyfikowane przez depozytor
3. Zamawiający dopuszcza stosowanie drzwi nieprzeziernych.
4. 2 przejścia powinny zostać wyposażone w bramki sensoryczne:
 - 1) główne – drzwi hotelowe – 2 bramki rozwierne o szer. 110 cm
 - 2) wejście do bud. 8b – drzwi – szer. skrzydła drzwiowego – 90 cmWymagana dostawa na etapie zamówienia.
5. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania odnośnie liczby osób, zarówno techników z odpowiednimi uprawnieniami jak i projektantów.
6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typoszeregu, z zastrzeżeniem, że montowane urządzenie nie może posiadać mniej miejsc na breloki lub skrytki niż to określono w PFU. Dopuszcza się odstępstwo na plus od tych wartości.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU


płk Marek BENEĆ