


Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 12.08.2021 r.

Oznaczenie sprawy: **RP.272.6.2021**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 2

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Budowa kotłowni opalanej gazem ziemnym w pałacu przy ul. Wojska Polskiego 67 w Trzebiatowie**” – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00137418/01 z dnia 2021-08-05.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy o podanie na rysunkach średnic rurociągów oraz wskazanie miejsca włączenia się do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowiedź

Układ kotłowy wraz ze sprzęgłem hydraulicznym pozostaje w przestrzeni kotłowni. Po stronie instalacji należy wykorzystać rozdzielacze instalacji C.O. zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym, włączając projektowany pion instalacji C.O. prowadzony z poziomu kotłowni do poziomu przyziemia. Włączenia projektowanego pionu dn65 należy dokonać w miejsce odciętego dotychczasowego przyłącza ciepłowniczego.

W załączeniu zamienny rysunek nr 2 i 3 oraz rysunek nr 6 (wskazanie punktu wpięcia do instalacji C.O.).

Postanowienia końcowe:

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Dokument zatwierdził:

Zastępca Burmistrza Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak