



# URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

WYDZIAŁ INWESTYCJI

I.271.9.2023

Białobrzegi, dnia 5 lipca 2023 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania

### Nazwa postępowania: **„TAŃCZ, TRENUJ, SPEŁNIAJ MARZENIA! Adaptacja budynku Białobrzegskiego Centrum Kultury „BIAŁE BRZEGI”**

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do Specyfikacji Warunków Zamówienia określającej warunki toczącego się postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn. **„TAŃCZ, TRENUJ, SPEŁNIAJ MARZENIA! Adaptacja budynku Białobrzegskiego Centrum Kultury „BIAŁE BRZEGI”** Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie 1.

Czy dopuszcza się zastosowanie paneli winylowych innych niż Pergo także w klasie użyteczności 34 lub paneli laminowanych wodoodpornych Pergo przeznaczonych do pomieszczeń komercyjnych w tożsamej klasie użyteczności?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza panele winylowe innej firmy niż Pergo w klasie ścieralności 33 lub 34. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie paneli laminowanych, wodoodpornych o klasie ścieralności AC5 lub AC6. Oferując produkt wykonawcy są obowiązani uwzględnić podstawową funkcję modernizowanej sali, jaką jest funkcja taneczna.

#### Pytanie 2.

Czy podkład po panele musi spełniać konkretne parametry dotyczące pochłaniania i tłumienia dźwięku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na podstawową funkcję modernizowanej sali wymaga zastosowania podkładu o podwyższonej redukcji dźwięków (zostało to określone w przedmiarze robót). Wymagamy aby podkład pod panele charakteryzował się parametrem poprawy akustycznej RWS (eliminacja odgłosów) na poziomie ponad 30%. Za materiał referencyjny uznać należy np. podkład Max-Pod Alu Extreme firmy VOX.

Pytanie 3.

Czy płyta sufitu podwieszanego musi spełniać konkretne parametry dotyczące pochłaniania i tłumienia dźwięku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na podstawową funkcję modernizowanej sali wymaga zastosowania w suficie podwieszanym typu ARMSTRONG płyt o podwyższonych parametrach pochłaniania dźwięków (zostało to określone w przedmiarze robót). Wymagamy aby płyta sufitowa charakteryzowała się parametrami dźwiękochłonności na poziomie  $\alpha_w$  co najmniej 0,90 zgodnie z EN ISO 11654 oraz NRC co najmniej 0,90 zgodnie z ASTM C423. Za materiał referencyjny uznać należy np. Thermatex Antaris lub Thermatex Alpha firmy Knauf.

Pytanie 4.

Jaką kwotę planują Państwo przeznaczyć na inwestycję - przetarg nr I.271.9.2023 TAŃCZ, TRENUJ, SPEŁNIJ MARZENIA! Adaptacja budynku Białobrzeskiego Centrum Kultury „BIAŁE BRZEGI”

Odpowiedź:

Pytanie o kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania nie jest pytaniem do treści SWZ.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa