

Ośno Lubuskie, dnia 13 sierpnia 2024 r.

Gmina Ośno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

ZF.271.6.2024

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuję treść pytań i udzielonych wyjaśnień dotyczących treści SWZ w postępowaniu pn.: „Budowa publicznego żłobka samorządowego - I etap”, tj.:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy faktycznie - zgodnie z zapisem z SWZ (dział IV Przedmiot Zamówienie, pkt. 4a) mamy do kosztorysu za etap I Inwestycji nie przyjmować pozycji z rozdziału numer 12 podpunkt 141 przedmiaru (Układanie bednarki w fundamencie przez przyspawanie do konstrukcji, przekrój bednarki 120 mm²). W ocenie Wykonawcy, niewykonanie tej pozycji w I etapie, uniemożliwi w ogóle wykonanie tych prac.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć układanie bednarki w fundamencie przez przyspawanie do konstrukcji, przekrój bednarki 120 mm² wraz z montażem złączy kontrolnych, połączenie drut-płaskownik, zgodnie z poz. 140 oraz 141 przedmiaru branży elektrycznej (część 12 Instalacja odgromowa i uziemień).

Burmistrz Ośna Lubuskiego
mgr Stanisław Kozłowski