

LEGENDA:

PRZEWODY:

- Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244, Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego
- PEXc/Al/PE, do instalacji sanitarnych i grzewczych oraz wodnego ogrzewania podłogowego, Tmax = 90 °C Pmax = 0,6 MPa.
- Pion centralnego ogrzewania

GRZEJNIKI:

- Grzejniki płytowe stalowe z wbudowaną wkładką zaworową, o wysokości H=300, 400, 500, 600, 900mm – podłączenie boczne
- grzejniki stalowe płytowe w wersji higienicznej, o wysokości H=600 podłączenie boczne

wkładka zaworowa na wyposażeniu grzejnika

odpowietrznie na wyposażeniu grzejnika

podwójne przyłącze grzejnikowe z odcięciem kątowym

- Grzejnik łazienkowy , szerokość L = 900 mm, wysokość H = 1500mm.

zawór powrotny kątowy odcinający

zawór termostatyczny kątowy z nastawą

ARMATURA:

- B Zawór termostatyczny kątowy nastawą wstępną
- 8 zawór (trubunek) grzejnikowy powrotny kątowy z odwrazową nastawą wstępną umożliwiający odcięcie opróżnienie i napełnienie grzejnika
- 8 ZAW ODC – zawór odcinający prosty
- 5 Zawór równoważący z pk. wem., z płynną nastawą wstępną, z króćcami do pomiaru przepływu, napełniania i opróżniania instalacji oraz możliwością podłączenia rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnienia z tupingiem izolacyjnym
- 5 Zawór równoważący z brązu, PN25, z gwintem wewnętrznym, z płynną nastawą wstępną, z otworami fabrycznie zaślepionymi, z możliwością montażu króćców pomiarowych, kurków do napełniania i opróżniania instalacji lub podłączenia rurki impulsowej do regulatora.
- Podwójne przyłącze grzejnikowe z nyplami 1/2" do grzejników zaworowych (dolnozasilanych), z odcięciem, kątowe

UWAGI:

ODWODNIENIE:

– przez zamontowanie w najniższych miejscach instalacji oraz miejscach zasilanych instalacji – kurków spustowych

– z grzejników – poprzez spust czynika poprzez korek grzejnikowy

ODPOWIETRZENIE:

– przez zamontowanie w najwyższych miejscach instalacji automatycznych zaworów odpowietrzających

–odpowietrzniki przy grzejnikach

Odpowietrznik samoczynny miniaturowy z zaworem stopowym i zaworem odcinającym kulowy

PROJEKTOWANIA / Design unit

GRUPA MSP Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Floriańskiego 15, 01-747 Warszawa
T: 22 487 88 08, E: biuro@grupamsp.pl,
www.grupamsp.pl

TEMAT OPRACOWANIA / Title of the study

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI - „MODERNIZACJA OBIEKTÓW MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W WARSZAWIE".

INWESTOR / Client

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
UL. KOLEGIALNA 17
09-402 PŁOCK

ADRES INWESTYCJI / Investment address

AL. WOJSKA POLSKIEGO 25
01-515 WARSZAWA
DZ. NR 56, 50, 52- OBRĘB 7-01-15

FAZA PROJEKTU / Work stage

PROJEKT TECHNICZNY

ELEMENT / Element

TOM III - INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA / Design discipline

SANITARNA

PROJEKTANT / Designed by
mgr inż. Piotr Kotlarski
nr upr. WAP/0327/PWOD/08

SPRAWDZAJĄCY / Checked by
mgr inż. Marta Kuklinska (nid. Slobodzka)
nr upr. LUB/0569/PWOD/12

OPRACOWANIE / Drawn by
-

NAZWA RYSUNKU / Drawing title

Schemat instalacji centralnego ogrzewania - budynek B

NUMER RYSUNKU / Drawing No.

269-PT-IS-GR-SCH-X-02

REWIZJA / Rev. No.

00

DATA / Date

30.06.2023

SKALA / Scale

-