

Projekt „Uniwersytet dla klimatu. Instalacje fotowoltaiczne jako element ograniczający emisję gazów cieplarnianych do atmosfery”

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 12 września 2024 r.

Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
w postępowaniu nr DZP.382.1.66.2024

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach Uniwersytetu Śląskiego”, nr sprawy DZP.382.1.66.2024.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zgodnie z postanowieniami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy konstrukcja nośna może być w układzie wschód-zachód?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu paneli w układzie wschód-zachód. Warunkiem akceptacji takiej konfiguracji jest przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, po zawarciu Umowy a przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, symulacji potwierdzającej średni uzysk nie gorszy niż w przypadku montażu w kierunku południowym.

Pytanie 2:

Czy optymalizatory mogą być 2:1?

Odpowiedź 2:

Jeśli producent systemu instalacji PV zaleca zastosowanie 1 optymalizatora na 2 moduły, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie projektowe i wykonawcze. Natomiast, jeśli producent systemu nie wskazuje ile należy zastosować optymalizatorów, należy zastosować 1 optymalizator na 1 moduł PV, zgodnie z wymaganiami SWZ.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący komisji przetargowej:

Członek komisji przetargowej: