



Gdańsk, dnia 09.04.2020r.

DKP/ 124 /2020/MPK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „ **Rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży Budownictwo w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych**”, znak postępowania 36/BZP-U.500.22/2020/MD

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2019 poz. 1843) dalej zwany „ Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający dokonuje poniższych wyjaśnień z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie numer 15:

W zamieszczonej na Państwa stronie dokumentacji przetargowej, zawarte są informacje dotyczące parametrów projektowanych bram segmentowych.

Pytania dotyczą następujących parametrów:

- Pełne panele – izolowany panel stalowy, brama stalowa: 1,1 W/(m²K)
- Izolacyjność akustyczna 25 dB

Podane parametry spełnia brama wykonana z paneli wypełnionych pianką PU i są one następujące:

- Pełne panele – izolowany panel stalowy, brama stalowa: 0,82 W/(m²K)
- Izolacyjność akustyczna 25 dB

W przypadku zastosowania projektowanego w bramie wyposażenia:

- przeszklenia (szyba potrójna S3 51 mm),
- drzwi,

parametry się zmieniają i są następujące:

- Pełne panele – izolowany panel stalowy, brama stalowa: 2,4 W/(m²K)
- Izolacyjność akustyczna 22dB



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Tylko rezygnacja z wyposażenia (przeszklenia, drzwi) utrzyma wymagane parametry. Proszę o decyzję czy wycenić bramy bez wyposażenia utrzymując wymagane parametry, czy z wyposażeniem uzyskując podane wyżej parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z przeszklenia, należy wycenić bramę bez wyposażenia.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 10-04-2020