


Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO (Nr sprawy: 1386/2021) od jednego z wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

- 1) Prosimy o podanie rodzaju zastosowanej farby oraz grubości powłoki pokrywającej ściany/posadzki niecki basenowej.
- 2) Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę hydropiaskowania podłoża malowanego na zastosowanie myjki wysokociśnieniowej o ciśnieniu do 3000 barów.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:

Zamawiający informuje, że:

- 1) powłoka wykończeniowa ścian i niecki basenu może być wykonana przy użyciu np. powłok na bazie żywic akrylowych. W przypadku zastosowania powyższego rodzaju powłok powinna to być łączna grubość ok. 1mm uzyskana w wyniku 2-3-krotnego nakładania powłoki.
- 2) nie wyraża zgody na przygotowanie podłoża przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Podłoże powinno być przygotowane przy użyciu metody hydropiaskowania z uwagi na konieczność dokładnego oczyszczenia i usunięcia słabych powłok i warstw materiałów oraz w celu zapewnienia prawidłowej przyczepności nowowykonywanych warstw podczas remontu.

Prezes Zarządu

Krzysztof Murdza