


UWAGA:

1. Studnie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC2009
2. Beton wodoszczelny W8 o nasiakliwości poniżej 5%
3. Beton klasy C40/50
4. Klasa ekspozycji betonu XA3
5. Dno i kręgi łaczone na uszczelki
6. Pierścienie regulacyjne/ wyrównawcze z polimerobetonu
7. Dno studni prefabrykowane monolityczne wraz z kinetą z zamontowanymi przejściami szczelnymi, dodatkowo wkładka PP lub równoważna. Może być ewentualnie pokryte żywicami epoksydowymi
8. Studnie zwieńczone stożkiem betonowym zabezpieczonym żyweicą epoksydową
9. Włazy żeliwne D400
10. Włazy proj. studni kanalizacyjnej w drogach nieutwrdzonych należy obrukować w promieniu 0,5m od krawedzi włazu,




PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI"<br>*ul. Wojska Polskiego 26; 63-900 Rawicz.*<br>*tel./fax. 65 545 44 98; kom. 605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl* | | | | temat opracowania: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Izbice wraz z przepompownią ścieków** | | |
| rysunek : | KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ | | | skala: | data : 03.2021 | nr rys. 6 / nr str.: |
| adres obiektu : | obr. Izbice dz.193, 292, 224, 254/29, 253/5, 250, 253/2, 254/28, 291, 27/7, 48, 23/1,<br>obr. Łaszczyn dz. 67 | | | Inwestor : | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.<br>Folwark ul. Półwiejska 20; 63-900 Rawicz | |
| projektant: | mgr inż. Zygmunt Maniaczyk | specjalność | Sieci i instalacje sanitarne | nr uprawn. | 1514/91/Lo | podpis |
| sprawdzający: | mgr inż. Dawid Olejnik | specjalność | Sieci i instalacje sanitarne | nr uprawn. | WKP/0163/PWOS/16 | podpis |