


SYMBOL	OPIS
	Zwód poziomy niski na dachu Fe/Zn Ø=8mm
	Skrzyżowanie zwodów poziomych na dachu połączenie skręcane
	Przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø=8mm w rurce ochronnej w izolacji elewacji
	Zwód pionowy

- UWAGA!
- ZWODY POZIOME WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn 8mm I PROWADZIĆ NA SPORNIKACH DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU POKRYCIA DACHOWEGO.
 - POŁĄCZENIA MIĘDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH.
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE POŁĄCZYĆ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEJ.
 - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn 8mm I PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA ELEWACJI. POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI WYKONAĆ POPRZEC ZŁĄCZA KONTROLNE W SKRZYNKACH KONTROLNYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA ELEWACJI.

temat: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	jednostka projektowa:	
adres: CZ. DZ. NR. 35/10, AM-1, OBRĘB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE	 <div>Piotr Zarzycki WYTWORNIĄ PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Sowia 15a, 53-024 Wrocław, Polska +48 503 045 349 / +48 511661099 biuro@wytorniapp.com www.wytorniapp.com</div>	
inwestor: GMINA SIECHNICE UL. JANA PAWŁA II 12, 55-011 SIECHNICE		
projektant: MGR INŻ. WITOLD PIOTROWSKI NR UPR. W SPEC. ELEKTR.: 141/01/DUW	nr projektu: W/0285	nazwa projektu: GROBLICE
sprawdzający: INŻ. KRZYSZTOF JASIŃSKI NR UPR. W SPEC. ELEKTR.: 150/DOŚ/13	stadium: PROJEKT TECHNICZNY	data: 03.2024
asystent:	branża: ELEKTRYCZNA	symbol rysunku:
temat rysunku: RZUT DACHU	skala: 1:100/A3	nr rysunku: E.02