



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDRÓJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
e-mail: urząd@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP: 735-10-06-084, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Znak sprawy: IRG.271.53.2022

Rabka-Zdrój, dnia 20.07.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju w ramach zadania, pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniem dotyczącym treści SWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego od Uczestnika postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

*„Proszę o potwierdzenie z jakiego materiału należy wykonać stolarkę okienną.
W dokumentacji sprzeczność: na elewacji oraz w przedmiarze stolarka okienna została opisana jako PCV, natomiast tytuł zestawienia stolarki "zestawienie stolarki okiennej aluminiowej”.*

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy wycenić stolarkę okienną jako PCV.

W załączeniu do odpowiedzi poprawione zestawienie stolarki. Dodatkowo w oknach O19, O20 należy zastosować szyby bezpieczne.

Zamawiający