

LEGENDA	
Symbol	Opis
	proj. linia kablowa nN–0,4kV ENERGA Operator SA
	proj. mufa kablowa nN; standard ENERGA Operator SA
	istn. linia kablowa nN
	istn. linia kablowa nN do demontażu

UWAGI I ZALECENIA:

1. *Przed przystąpieniem do prac powiadomić zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.*
2. *Roboty ziemne wykonywać ręcznie.*
3. *Kable lokalizować metodą przekopów próbnych.*
4. *Wszystkie kable napotkane podczas prowadzenia robót traktować jako czynne, będące pod napięciem.*
5. *W miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi sieciami kable zabezpieczać rurami osłonowymi HDPE o przekroju i sztywności obwodowej zgodnymi ze specyfikacją projektową oraz standardami ENERGA Operator Sp. z o. o.*
6. *Całość robót prowadzić zgodnie z wymaganiami ENERGA Operator Sp. z o. o. oraz obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.*
7. *Należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski, posiadające odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującymi standardami ENERGA Operator Sp. z o. o.*
8. *Projekt przebudowy sieci kablowych SN–15kV należy rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym.*
9. *Należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.*

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim)
samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieci TN–C

BIURO PROJEKTOWE

Wanit s.c.
Projektowanie dróg

ul. Brzozowa 3, Przodkowo 83-304
tel. 513-035-763; 662-262-954
tel/fax: 58 684-94-44
e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Obiekt:

Budowa drogi przemysłowej w miejscowości Maks

Inwestor:

WÓJT GMINY CHMIELNO
UL. GRYFA POMORSKIEGO 22
83-333 CHMIELNO

Nazwa rysunku:

Schemat usunięcia kolizji urządzeń nN-0,4kV

Projekt:

PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kucner	upr. nr POM/0189/POOE/14 w spec. sieci, inst. i urz. elektr.	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Paweł Chamski	upr. nr POM/0182/POOE/14 w spec. sieci, inst. i urz. elektr.	
Data: 04.2023 r.	Skala: 1:500	Nr rys.: E-2	Faza: PW