

Trąbki Wielkie, dnia 14.07.2023 r.

Nr postępowania: ZP.271.7.2023

*strona internetowa
prowadzonego postępowania*

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

Dotyczy: postępowania przetargowego pn: „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w Pawłowie”.

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1.Zapytanie:

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane, jako zainteresowany Wykonawca zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.07.2023 r.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

2.Zapytanie: Proszę o doszczegółowienie klasy sztywności dla projektowanych rur PCV, gdyż w dokumentacji projektowej nie ma specyfikacji tego materiału, a różnica w cenach rur z uwagi na sztywność jest bardzo duża

Wyjaśnienie: Klasa sztywności dla projektowanych rur PCV to SN-8.

Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Jan Wiceląg