



- zasłanie c.o. – prowadzenie pod stropem
- rura stalowa, ocynkowana zewnętrznie
- powrót c.o. – prowadzenie pod stropem
- rura stalowa, ocynkowana zewnętrznie
- zasłanie c.o. – prowadzenie po ścianie, nad posadzką – rura stalowa, ocynkowana
- powrót c.o. – prowadzenie po ścianie, nad posadzką – rura stalowa, ocynkowana

temperatura
parieszczenia
POM... +20 °C
Φwym: ... W
zapobiegowanie
ciepła da pom

- każdy pion należy zoopatrzyć w zawory odcinające podpięrowe,
- na każdym pionie w pionnicy, na zasilaniu zawór równowadzący, na powrocie zawór różnicowy ciśnienia (dane szczegółowe zaworów opisano na rozwinieciu instalacji c.o.),
- każdy pion zakończyć zaworem odpowietrzającym.

Nr tys.	4
---------	---