



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój

Tel. 74 8661-234, 8661-235, 8661-903, 8661-994 Fax 74 8661-592

www.kzwik-kudowa.pl e-mail: kzwik@kzwik.home.pl



PWK/L-dz. 50 2020 r

Kudowa Zdrój dnia 14.02.2020 r

NOVA – PROJECT Sp. z o.o.

Maciej Wdowiak

Ul. Różyckiego 1c

51-608 Wrocław

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. podaje poniżej warunki techniczne przebudowy skrzynki elektrycznej:

1. Skrzynkę sterowniczą należy przenieść poza odcinek kolidujący z wykonywanymi pracami.
2. Należy wykonać nowy fundament pod skrzynkę, przedłużyć kabel zasilający, przedłużyć rury, w których znajdują się kable.

W skrzynce znajduje się układ sterowniczy do przepompowni ścieków.
Prace należy wykonywać pod nadzorem pracownika KZWIK Sp. z o.o.

Warunki niniejsze ważne są dwa lata od dnia wydania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Słęczek
mgr inż. Andrzej Słęczek