



Gdynia, 23 czerwca 2022 r.

Informacja nr 1

Sygnatura sprawy 7/III/R/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa pn. Remont budynków nr 1, nr 2, nr 3 na terenie kompleksu wojskowego w Gdyni, ul. J. Waszyngtona 44.

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytanie:

W ogłoszeniu Rozdział XIII pkt 1 ppkt 2) lit. c) zdolności techniczne lub zawodowe, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. instalatorem i programistą systemów ochrony technicznej wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (...) posiadającym autoryzację producenta na instalowanie systemów.

Proszę o wyjaśnienie autoryzacji jakiego producenta wymaga Zamawiający w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Ad. 1. Z uwagi na konieczność zachowania kompatybilności z istniejącym systemem produkcji POLON-ALFA, Zamawiający wymaga autoryzacji producenta do ww. prac. Montaż systemu innego niż już zainstalowany powinien gwarantować jego spójność z istniejącym i nie może zaburzać jego pracy.

Nadmieniam, że dokumentacja projektowa systemu ppoż. objęta jest klauzulą „ZASTRZEZONE”.

SZEF ZARZĄDU

wz. kmdr por. Robert BOREK