



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.
Bogusław Stec
KANCLERZ

UWM.DZP.242.1901.2024
Zam. 414/2024/TP/DZP

Olsztyn, 09 października 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

**Dotyczy: Zam. 414/2024/TP/DZP pt. „Wykonanie remontu pomieszczeń Katedry Ogrodnictwa
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynku przy ul. Prawocheńskiego 21 Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

Gdzie należy zamontować jednostki zewnętrzne klimatyzacji? Czy Zamawiający dopuszcza montaż kilku jednostek zewnętrznych czy wymaga, aby była to tylko jedna sztuka zbiorcza?

Odpowiedź:

Zewnętrzne jednostki klimatyzacji należy umiejscowić na terenie zewnętrznym (na gruncie). Do wyceny można przyjąć jednostkę zewnętrzną multisplit.

Pytanie nr 2

W niektórych pomieszczeniach piony ogrzewania znajdują się zbyt blisko ściany by umieścić pod nimi płytkę. Czy Zamawiający dopuszcza obudowanie pionów suchą zabudową gk?

Odpowiedz:

Do wyceny należy przyjąć zabudowę istniejących pionów c.p. płytą g-k.

Pytanie nr 3

Czy istnieje możliwość demontażu grzejników w pomieszczeniach? Czy wchodzi to w zakres wykonawcy czy Zamawiający wykona to we własnych zakresie?

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Odpowiedź:

Tak istnieje możliwość demontażu grzejników. Do wyceny należy przyjąć demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników.

Z poważaniem

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:
Barbara Drozd
Tel. 89/ 524 51 81
e-mail: barbara.drozd@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl