



Q1, Q2

	1	0	2
13-14	X		
23-24	X		

1- Praca ręczna
0- Wylaczone
2- Praca automatyczna

- Uwagi:
1. Kable pomiarowe ekranowane typ LIYCY 2x0,75
 2. Lampki sygnalizacyjne: 1H1-zielona-zasilanie p-py CO
2H1-zielona-zasilanie p-py CWU
 3. Przetwornik ciśnienia Inst. wewnętrznej typu PC-28, (0-6)bar, prod.APLISENS
 4. Zasilacz typ AR984 prod.APAR
 5. R rezystor pomiarowy 500 Ohm/0,5 W

Format	Funkcja	Nazwiska	Podpis	Data	Rys. nr1
	Dopracował:	Zdzisław Kurdelski		2021 r.	
Temat	Schemat Instalacji elektrycznej i AKPIA wezła ciepłego przy ul. Wyzwolenia 114 D w Bydgoszczy				