

1. Czy Zamawiający dopuści rodzaj piłkochwyków gdzie tuleje to są tak zwane gniazda, które zabetonowuje się na równo z ziemią i później wkłada się w nie słupy ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie: tuleja, przekrój kwadratowy umożliwiające umieszczenie słupka wewnątrz tulei i zabetonowanie w fundamencie. Tuleję należy zabetonować na głębokość 50-70cm. Tuleja aluminiowa nierdzewna.

2. W opisach występują sprzeczne informacje odnośnie parametrów słupów piłkochwyków. Raz jest podany wymiar 80x80x3mm, raz 80x80x4mm . Jakie parametry powinny mieć słupy do piłkochwyków?

Odp.: Należy zastosować słupki piłkochwyków, o przekroju kwadratowym, wykonane jako zimno-walcowe o profilu zamkniętym, grubość ścianki 3mm, o przekrój zewn. 80x80mm. Słupki ożebrowane dla łatwiejszego montażu haczyków czy zastrzałów. Zastrzały o przekroju 40x40mm.

3. Czy w zakresie zadania należy przyjąć kierownika budowy i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej?

Odp.: Zamawiający nie wymaga przyjęcia kierownika budowy do realizacji zadania. Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji powykonawczej.