

ZAWIADOMIENIE

Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1

Zgodnie z projektem budowlanym (rzut schodów i podjazdów) należy wykonać na podjeździe dla niepełnosprawnych krawężnik 6x7 cm z fazowanymi krawężnikami. Zwracam się z prośbą o informację z jakiego materiału jest ten krawężnik (betonowy czy kamienny) oraz o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.

Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej – poz. 13, str. 14 dokumentacji – krawężnik granitowy o wysokości 7 cm i szerokości 6 cm. Zamawiający przekazuje zmodyfikowany przedmiar robót.

2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zamienne: poz. 55 przedmiaru - zamiast płyt granitowych Impala super dark (grafit) gr. 3 cm (powierzchnie komunikacji płomieniowane) - czarny granit płomieniowany 60x60x2 cm lub jasnoszary granit płomieniowany 60x60x3 cm lub 60x60x2

Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej – poz. 13, str. 14 dokumentacji – Zamawiający dopuści rozwiązanie zamienne dla poz. 55 przedmiaru robót – (alternatywnie granit szary do uzgodnienia z projektantem i zamawiającym na etapie wykonawstwa). Należy zastosować płyty o gr. 3cm.

Zatwierdzam

Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

