

Skarżysko-Kam., dnia 27.09.2023

Zn.spr.: SA.270.3.9.2023

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej Pzp, pn. Budowa osady leśnej- leśniczówki leśnictwa Majdów

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Nadleśnictwo Skarżysko, działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielnie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Wyjaśnienia

Pytanie nr 1:

Prosimy o zamieszczenie szczegółowej specyfikacji dostaw z pozycji 1.1.13.19 przedmiaru robót budowlanych (załącznik nr 1A do SWZ „Przedmiar_Majdów - mieszkalny_budowlanka 8%”) w zakresie minimalnych wymiarów, materiału, miejsca wbudowania, wizualizacji.

Odpowiedź nr 1:

Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (w załączeniu) w zakresie minimalnych wymiarów, materiału oraz wizualizacji, miejsce wbudowania do ustalenia na etapie budowy.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem cz. budowlanej zaprojektowano stolarkę drewnianą dębową. Zaprojektowane rozwiązanie znacząco podwyższa koszt inwestycji. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki zewnętrznej PCV/aluminiowej i wewnętrznej drewnopodobnej?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki zewnętrznej z innego rodzaju drewna np. sosna, zamawiający nie dopuszcza wykonania stolarki z aluminium lub pcv.

Pytanie nr 3:

Ze względu na rozbieżności w opisie dokumentacji projektowej i STWIOR prosimy o potwierdzenie, że parapety wewnętrzne należy wykonać jako drewniane, dębowe gr. 30mm.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający potwierdza, że parapety należy wykonać jako drewniane dębowe gr. 30mm.

Jednocześnie Nadleśnictwo Skarżysko podkreśla, że umeblowanie kancelarii uwzględnione w projekcie wykonawczym nie podlega wycenie i nie stanowi przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu (lamel i elementy wystroju wnętrz uwzględnione w przedmiarze należy wycenić).

Modyfikacje**Modyfikacji podlega rozdział XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ****Treść przed modyfikacją:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 01 listopada 2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Treść po modyfikacji:

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 03 listopada 2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Modyfikacji podlega rozdział XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**Treść przed modyfikacją:**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skarzysko do dnia 03 października 2023 r. do godziny 09:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 października 2023 r. o godzinie 09:30.

Treść po modyfikacji:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skarzysko do dnia 05 października 2023 r. do godziny 09:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 października 2023 r. o godzinie 09:30.

Modyfikacja SWZ wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Zbigniew Dąbrowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko
/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Księga identyfikacji wizualnej PGL LP dostępna pod linkiem:
<https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow>