



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w KRAKOWIE**  
30-134 Kraków, Zarzecze 106

Kraków, dn. 16 października 2023 r.

WZP.2370.41.9.2023.KJ

## **WYKONAWCY**

### **uczestnicy postępowania na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 49,95 kWp i nie mniejszej niż 49,05 kWp dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

#### ***Pytanie 1***

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika, który posiada maksymalne napięcie wejściowe 1100 V?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody – obowiązują zapisy SWZ.

#### ***Pytanie 2***

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru: "Gwarancja na wydajność liniowa po 25 latach" z min 85% na 84,8%?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### ***Pytanie 3***

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na konstrukcję umożliwiającą montaż 4 paneli w poziomie zamiast 3?*

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na montaż instalacji na konstrukcji 3 lub 4 rzędowej.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

W związku z faktem wpłynięcia ww. pytań Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Wobec powyższego zmianie ulega:

1. **W rozdziale XI SWZ „termin związania ofertą” pkt. 1**, który otrzymuje brzmienie:  
„Okres związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  
1. wraz z upływem terminu składania ofert i upływa w dniu **17 listopada 2023 r.**”

2. **W rozdziale XIII SWZ „sposób oraz termin składania i otwarcia ofert”:**

1) **pkt. 3**, który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **19 października 2023 r.**, do godziny **10:00.**”

2) **pkt. 8**, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 października 2023 r.** o godzinie **10:15**”

*podpisał elektronicznie:*

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/-/

z up.

bryg. mgr inż. Przemysław Przeczek