

Gmina Sępapol

ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępapol

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.6.2021

2021/BZP 00111666/01

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn."Budowa drogi gminnej Nr 121013N (dr.pow.nr 1392N-Smolanka kol."

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela informacji na zapytania wykonawców:

1. **Zapytanie nr 1** – Czy istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania nawierzchni w technologii warstw bitumicznych?

Odpowiedź Nr 1 – Zamawiający wymaga aby zadanie inwestycyjne została zaprojektowane i wykonane z płyt drogowych betonowych, zgodnie z treścią SWZ i załącznikiem nr 7 Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

2. **Zapytanie nr 2** – Czy do budowy kanału technologicznego można zastosować cieńsze rury osłonowe np. Ø 110/6,3 zamiast Ø 110/12,0 ?

Odpowiedź Nr 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie do budowy kanału technologicznego cieńszych rur, obowiązujące są Ø 110/12,0, zgodnie z zał. nr 8 do SWZ.

3. **Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) do godz. 10⁰⁰ poprzez Platformę zakupową.**

Sporządziła: *B. Pakuła*

*Burmistrz
Irena Wołosiuk*