

Łeba, dnia 15 czerwca 2021 r.

RI.271.7.2.2021.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa dojścia do zejścia na plażę nr 1 przy ul. Leśnej – etap I budowa linii energetycznej i montaż 9 lamp

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Wg PZT cała trasa kablowa YAKY 4x120 mm² będzie układana pod istniejącą kostką brukową, czy do wykonawcy należy rozbiórka oraz ponowne ułożenie kostki?

Czy montaż rozdzielnic "ENERGA" należy również ująć w wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że w zakresie zadania znajduje się rozbiórka i ponowne ułożenie kostki brukowej. Nie należy ujmować rozdzielnic ENERGA w wycenie. Rozdzielnica jest istniejąca.