

Zakład Gospodarki Komunalnej

Środa Wielkopolska, dnia 17 lipca 2023 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.

ZGK/6/2023

Dot.

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Pływalni Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

1. Prosimy o dopuszczenie falowników ze stopniem ochrony IP65 - taki stopień ochrony również jest dedykowany dla urządzeń montowanych na zewnątrz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza falowniki ze stopniem ochrony IP65.

Z poważaniem:

DYREKTOR

Waldemar Owczarzak