









ELEMENT 1




Stal profilowa:
S235

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [MM]
2. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 WG PN-EN 1990-2.
3. POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN-EN ISO 5817. W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN-EN ISO 17637 NALEŻY STOSOWAĆ Kryteria Odbioru wg Tabeli 6.1.13.4/3.
4. KONSTRUKCJE STALOWĄ WYKONAĆ I MONTAŻOWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200
5. SPOINY SZCZELNO WYKONYWAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7G SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE GRUBOŚCI 0,5G
6. GRUBOŚĆ CIENIEJSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
6. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI S₂ Z WG PN-ISO 8501-1.
7. KLASA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO MALOWANIA P2 WG PN-EN 1990-2.
8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KLASY C4 NA OKRES DŁUGI (POWYŻEJ 15 LAT):
- ZESTAW MALARSKI EPOKSYDOWY – POLIURETANOWY O GRUBOŚCI POWŁOKI 240µm
9. RRS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁAMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM



0	18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI				A.K.
Revizja:	Data:	Opis:	ZBIORNIKI GAZU LPG ul. Leona, 44-280 Rydułtowy; działka nr. 418/25			Autor:
TEMAT:	Budowa dwóch zbiorników gazu LPG o poj. 62m ³ każdy wraz z instalacją gazową.					
INWESTOR:	Giełpownia Rydułtowy ul. Plebisiyowa 50, 44-280 Rydułtowy KOGEN Sp. z o.o. ul. Plebisiyowa 50, 44-280 Rydułtowy					
Tytuł rysunku:	STACJA ZGAZOWANIA - ELEMENT WYSTĄPKOWY 1, POZIOME 1000-1008					Branża:
Funkcja:	Imię / Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data: 02. 2020 r.		
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00	Numer projektu:		
Sprawdził:				T_03_20		
Opracował:	mgr inż. Anna KOSTKA			Format:	Skala:	
Opracował:				A2	1:10, 1:25	
<div><div>44-207 Rybnik ul. Glinická 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312</div><div><div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</div></div></div>						
Nr rysunku:						KW/07