PRZEKRÓJ A–A
skala 1:50



PRZEKRÓJ B–B
skala 1:50



WIDOK Z GÓRY
skala 1:50



SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10



Stal zbrojeniowa:
A–IIIN B500SP (EPSTAL)
Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Beton podkładowy: C12/15 (B15)
Otulina: 50 mm

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
2. Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem zabezpieczyć przeciwwilgociowo izolacją bitumiczną, np. PCI PECIMOR F+2K.
3. Do wykonania płyty zastosować beton wodoszczelny W10.
4. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
5. Nie należy zagęszczać mechanicznie gruntu bezpośrednio nad zbiornikami.
6. Teren bezpośrednio nad zbiornikami należy zabezpieczyć przez najazdem samochodów.
7. Opracowanie technologi wykonania tymczasowej ścianki szczelnej z grodzic stalowych po stronie Wykonawcy.

0	18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI		A.S.	
Rewizja:	Data:	Opis:		Autor:	Podpis:
OBIEKT:	ZBIORNIKI GAZU LPG ul. Leona, 44-280 Rydułtowy; działka nr: 418/25				
TEMAT:	*Budowa dwóch zbiorników gazu LPG o poj. 62m³ każdy wraz z instalacją gazową.*				
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy* KOGEN Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy*				
Tytuł rysunku:	ZBIORNIKI GAZU LPG - RYSUNEK SZALUNKOWY			Branża: BUDOWLANA	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data: 02. 2020 r.	
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00	Numer projektu: T_03_20	
Sprawdził:					
Opracował:	inż. Arkadiusz SZOSTEK			Format: A1	Skala: 1:10 1:50
Opracował:					
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312	ECHMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością			Nr rysunku: KW/01	