

**Wykonawcy  
zainteresowani udziałem  
w postępowaniu**

Dotyczy zamówienia na **budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – budowę otwartego basenu wraz z zjeżdżalnią, wodnym placem zabaw dla dzieci, zapleczem sanitarnym i technicznym obiektem kubaturowym w miejscowości Biała Niżna**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwana dalej zamawiającym, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

**Pytanie nr 1 wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie technologii wykonania niecek basenowych ze stali nierdzewnej w systemie paneli stalowych powlekanych na etapie produkcji na gorąco folią PCV o grubości 0,5 mm?

Niecka basenowa wykonana ze skręcanych prefabrykowanych elementów ze stali nierdzewnej powlekanej PCV wykazuje trwałość przynajmniej taką samą jak niecki wykonane ze stali nierdzewnej spawanej. Chcielibyśmy zauważyć, że warstwa powierzchniowa tlenków zapewniająca stali nierdzewnej CrNi właściwości antykorozyjne jest niezwykle łatwa do naruszenia, a w przypadku basenów wypełnionych wodą nie istnieje możliwość jej odtworzenia przez tlen z powietrza, co może powodować powstanie ognisk korozji znacząco zmniejszających trwałość basenu. Technologia stali powlekanej wykorzystuje na potrzeby konstrukcji wsporczej niecki stal AISI 441LI oraz AISI 470LI. Konstrukcja niecki jest objęta w tym systemie 25-letnią gwarancją. Płyta denna basenu wykonana jest z płyty żelbetowej pokrytej membraną PVC o grubości nie mniejszej niż 2,0 mm. Dzięki warstwie ochronnej PCV zwiększa się zarówno odporność chemiczna jak i poprawie ulegają walory wizualne basenu (membrana w kolorze jasnoniebieskim lub białym).

Ze względu na porównywalną cenę do niecek wykonanych w technologii stali nierdzewnej spawanej dopuszczenie ofert opartych na technologii skręcanych paneli ze stali nierdzewnej pokrytych PCV pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie trwałości obiektu przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego progu cenowego ofert.

Ponadto, dzięki dopuszczeniu tej technologii Zamawiający poszerzy spektrum potencjalnych podmiotów uczestniczących w przetargu, co zwiększy konkurencyjność ofert z zyskiem dla Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu wymogu równoważności technologii.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje określoną w SWZ technologię wykonania basenu.

**Pytanie 2 wykonawcy:**

Czy Zamawiający odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej Rozdział VIII pkt.2 ppkt. 4a, która dotyczy wymogu aby: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonał

w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł. brutto, polegająca na budowie infrastruktury w skład , której wchodziła budowa basenów o niecce ze stali nierdzewnej o łącznej powierzchni lustra wody min 800 m<sup>2</sup> wraz z technologią wody wyrazi zgodę na modyfikację treści SWZ , poprzez dopisanie : lub wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto, polegającą na budowie basenu krytego wraz z technologią wody. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego przyczyniłoby się do poszerzenia kręgu potencjalnych wykwalifikowanych i pewnych wykonawców, którzy w swoim dotychczasowym dorobku posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie robót i usług, a tym samym zapewnią realizację zamówienia w profesjonalny sposób w umownym terminie

### **Pytanie 3 wykonawcy:**

Uprzejmie zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SWZ dot. zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł. brutto, polegającą na budowie infrastruktury w skład, której wchodziła budowa basenu(ów) o niecce ze stali nierdzewnej i łącznej powierzchni lustra wody min 800 m<sup>2</sup> wraz z technologią wody.

#### na następujący zapis:

Wykonawca w okresie ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł. brutto, polegającą na budowie infrastruktury w skład, **której wchodziła budowa basenu(ów) o łącznej powierzchni lustra wody min 800 m<sup>2</sup>** wraz z technologią wody.

Analogicznie proponuje się zmianę SWZ dot. doświadczenia Kierownika Budowy tj. kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. przepisów) oraz posiadającym co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy na zadaniu inwestycyjnym, które obejmowało wykonanie niecek basenowych ze stali nierdzewnej.

#### na następujący zapis:

kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (wydane na podstawie ww. przepisów) oraz posiadającym co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy na zadaniu inwestycyjnym, które obejmowało wykonanie niecek basenowych.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 i 3:**

Zamawiający zmienia zapisy SWZ odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej tj. Rozdział VIII pkt. 2 ppkt. 4a otrzymuje brzmienie:

Wykonawca w okresie ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł. brutto, polegającą na budowie infrastruktury w skład, której wchodziła budowa basenu(ów) o niecce ze stali nierdzewnej i łącznej powierzchni lustra wody min 800 m<sup>2</sup> wraz z technologią wody.

W przypadku, gdy wymagane dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej roboty budowlane są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres robót budowlanych, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego zakresu robót i tylko te roboty należy wymienić.

W przypadku, gdy wartość robót budowlanych będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy wartość na PLN zgodnie z kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, według kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało zamieszczone przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ odnośnie zdolności Kierownika budowy.

#### **Pytanie 4 Wykonawcy**

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia Publicznego w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Nasza prośba podyktowana jest tym, że Zamówienie zawiera złożony zakres prac obiektu co dla rzetelnej wyceny wymaga w naszej opinii większej niż wyznaczoną przez Zamawiającego ilości czasu, a także ze względu na panującą epidemię Covid- 19 wiele firm nadal pracuje w ograniczonych składach osobowych co wpływa na dłuższy okres przygotowania wycen. Trudności te powodują, że przygotowanie rzetelnej i adekwatnej cenowo oferty jest czynnością bardziej pracochłonną. W związku z powyższym wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni. Prosimy o informację, kto ponosi koszty za wykonane serwisy i za wymianę części eksploatacyjnych.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:**

Zamawiający podtrzymuje określony w SWZ termin składania i otwarcia ofert.

Koszty za wykonane serwisy w trakcie trwania gwarancji ponosi Wykonawca, za materiały eksploatacyjne i zużywające się zgodnie z dokumentacją DTR ponosi Zamawiający.

**II. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**III. Zamawiający informuje, że zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.**

**(-) Jacek Migacz  
Wójt Gminy Grybów**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.