

**PZP.262.37.2023.7.RIR**

Olsztyn, 25.10.2023 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **PRZEBUDOWA PRZENOŚNIKÓW odprowadzających osad z hali pras na kontenery oraz spalarnię na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie, ul. Leśna 9.**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

1) W związku z opublikowanymi odpowiedziami Zamawiającego w dniu dzisiejszym, prosimy o sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 6.

„6) *Prosimy o odpowiedź czy wymagane jest wykonanie tras kablowych z koryt nierdzewnych. Zamawiający wymaga wykonania tras kablowych ze stali nierdzewnej kwasowej (min. 416L).*”  
Czy Zamawiający miał na myśli stal 316L (1.4404)?

Zamawiający zmienia – anuluje swoją odpowiedź na pytanie nr 6 przekazane w piśmie **PZP.262.37.2023.5.RIR** z dn. 24.10.2023r.

**Obowiązująca** odpowiedź na pytanie nr 6 przekazane w piśmie **PZP.262.37.2023.5.RIR** brzmi:

Zamawiający wymaga wykonania tras kablowych ze stali nierdzewnej kwasowej min. 316L (1.4404).