

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

Pisz, dnia 9 września 2022 r.

10/ZP/2021

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o §91 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/DN/2021 Dyrektora PWiK Sp. z o.o. w sprawie uregulowania zasad funkcjonowania systemu zamówień w PWiK Sp. z o.o. w Pisz pn.: **„Dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych”**.

Do Zamawiającego w dniu 8 września 2022 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych”**.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Czy zamawiający dopuszcza trójniki siodłowe do przyłączy z zamknięciem skręcanym na śruby?

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 1:

Zamawiający dopuszcza trójniki siodłowe do przyłączy z zamknięciem skręcanym na śruby.

Zamawiający informuje, że miejsce oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.

Powyższa odpowiedź na zapytanie nr 1 stanowi integralną część SWZ na dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SWZ.

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR
Leszek Jerzy Leniec

Pisz /dnia 9 września 2022 r.