

LEGENDA

- DRZWI DYMOSZCZELNE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI PRZEDPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI PRZEDPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI DYMOSZCZELNE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI PRZEDPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI PRZEDPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI DYMOSZCZELNE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI WYPOSAŻONE W USZCZELKI ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ DO WNĘKI INSTALACYJNEJ
- DRZWI PRZEDPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 DO WNĘKI ELEKTRYCZNEJ
- DRZWI WYPOSAŻONE W USZCZELKI ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ DO DZWIĘKÓW OSOBOWYCH DLA PERSONELU



TREŚĆ RYS.: **RZUT PIĘTRA I**	SKALA: 1:100
INWESTOR: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Jastrzębiu–Zdroju, al. Jana Pawła II 7	DATA: KWIECIEŃ 2008 r.
TEMAT: Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specj. Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, przy al. Jana Pawła II 7	FAZA: Ekspertyza techniczna
OPRACOWAŁ: mgr Jerzy KRÓLIKOWSKI–nr uprawnień KGPSP 116/93	NR. RYS: 5