

KONDYGNACJA PODDASZA (XI piętro)

LEGENDA

- 140/200 EI30 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- 90+30/200 EI30 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- 90/200 EI30 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- 100/200 EI30 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

TREŚĆ RYS.: RZUT PODDASZA	SKALA: 1:100
INWESTOR: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Jastrzębiu-Zdroju, al. Jana Pawła II 7	DATA: KWIECIEŃ 2008 r.
TEMAT: Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specj. Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, przy al. Jana Pawła II 7	FAZA: Ekspertyza techniczna
OPRACOWAŁ: mgr Jerzy KRÓLIKOWSKI-nr uprawnień KGPSP 116/93	NR. RYS: 9