

KONDYGNACJA POWTARZALNA (III–X piętro)

LEGENDA

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI WYPOSAŻONE W USZCZELKI ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ DO WNĘKI INSTALACYJNEJ
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 DO WNĘKI ELEKTRYCZNEJ
- DRZWI WYPOSAŻONE W USZCZELKI ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ DO DŹWIGÓW OSOBOWYCH DLA PERSONELU

DRZWI WYPOSAŻONE W USZCZELKI ZAPEWNIAJĄCE DYMOSZCZELNOŚĆ DO DŹWIGÓW OSOBOWYCH DLA PERSONELU

TREŚĆ RYS.: RZUT PIĘTER III - X	SKALA: 1:100
INWESTOR: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Jastrzębiu–Zdroju, al. Jana Pawła II 7	DATA: KWIECIEŃ 2008 r.
TEMAT: Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specj. Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, przy al. Jana Pawła II 7	FAZA: Ekspertyza techniczna
OPRACOWAŁ: mgr Jerzy KRÓLIKOWSKI–nr uprawnień KGPSP 116/93	NR. RYS: 8