

Łęczycza, dnia 15.11.2024r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi w Łęczyczy – ul. Wiejska**” Znak sprawy: IR.271.2.15.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Miasto Łęczycza w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

1. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zastąpienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm kruszywem betonowym o frakcji 0-31,5 mm bądź 0-63 mm w konstrukcji jezdni, chodników oraz wjazdów na w/ w budowie. Nadmieniam, iż parametry nośności i zagęszczenia kruszywa betonowego zostaną spełnione dla wymogów KR 3

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**Burmistrz Miasta Łęczycza
Paweł Kulesza
podpis na oryginale**