



- UWAGI:**
- instalację c.o. prowadzić w bruzdach ścian i podłóg,
 - na przewodach stosować izolację termiczną (poliuretanową) odporną na zacinzyn cementowy,
 - nowe grzejniki zasilane z boku poprzez zawory termostaticzne kątowe,
 - istniejące piony instalacji c.o. obudować szachtem 20x20 cm na całą wysokość pomieszczenia; w szachtach zamontować drzwiczki rewizyjne 30 cm nad posadzką oraz kratki wywiewne 20x20 cm 10 cm pod sufitem

<div><div><div>AR</div><div>PROJECT</div><div>Anna Rabinick</div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div> <div><div>tel: +48 604 24 08 12</div><div>e-mail: annerabinick@wp.pl</div><div>ul. Pałisodowa 34/5</div><div>58-316 Wóbrzych</div><div>NIP 886-261-82-45</div><div>REGON 021294181</div></div>			
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	Data: 05.2021
Temat:	MODERNIZACJA WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGUSZOWIE GORCACH		Stadium: PB
Inwestor:	Gmina Boguszków - Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszków - Gorce		Skłd: 1:50
Tytuł rys.:	Rzut toalety damskiej - instalacja c.o.		Nr rys.: 5/S